

Załącznik do opinii eksperckiej nr **MLTB-2861-2018-01E**

Zleceniodawca	WIKĘD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Wielki Las 19 84-242 Luzino	
Dotyczy	Rozszerzenie w zakresie przenoszenia uzyskanej klasy odporności na włamanie na inny typ wyrobu	
Na podstawie przeprowadzonych badań i zarejestrowanych pod numerem zlecenia MLTB-2861-2018		
Typ wyrobu	drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz	
Nazwa systemu	PREMIUM	
Strona ataku	Zewnętrzna	
Rodzaj badania	Wynik badania	
Uzyskana klasa odporności na włamanie	RC2 wg PN-EN 1627:2012	
<p>Na podstawie opinii eksperckiej wydanej pod nr MLTB-2861-2018-01E dopuszcza się przeniesienie uzyskanej klasy RC2 zbadanych w/w drzwi zewnętrznych PREMIUM na drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe otwierane do zewnątrz i wewnątrz o nazwie systemu OPTIMUM.</p> <p>Zasady dotyczące dopuszczalnych zmian wymiarów zewnętrznych i konstrukcji drzwi OPTIMUM muszą być zachowane i być takie same jak zawarte w raporcie z badań dla drzwi PREMIUM zarejestrowanym pod nr zlecenia: MLTB-2861-2018</p>		

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

Opinie wykonał:
 kierownik laboratorium Adam Mścichowski

2018-09-06, Wałbrzych